

25-TA/01 TANKALARM

Monteringsvejledning for VBS overfyldsalarm til spildolietanke.

Systemet giver en akustisk alarm, når olien kun er ca. 30 cm til toppen af olietanken.

Kontakten bruges til afbrydelse af alarmen, når afhentning er bestilt.

Udover alarmen skal bruges et par kronmuffer til ledningssamling.

1) Batterierne monteres i ringeapparatet.

2) Ved hjælp af de 2x4m ledninger laves en strømkreds fra tankalarmens ene ledning, gennem den brydende pol på gennemgangsafbryderen, ind i ringeapparatet og tilbage til den anden ledning på alarmen.

3) Når kontakt og ringeapparat er monteret, testes alarmen ved at flytte kuglen op eller ned for at få ringeapparatet til at ringe. Hvis det ringer, når kuglen er nede, afmonteres den lille låsering i bunden, kuglen vendes 180 grader og låseringen genmonteres.

Husk at indikere på kontakten, i hvilken stilling den er tændt, så det er nemt synligt

Kontakt og ringeapparat monteres, hvor det er hørbart og tilgængeligt.

En længere ledning kan om ønsket monteres. Det tilrådes at skifte batterierne 1 gang om året.

Husk at slå alarmen til igen, når tanken er blevet tømt!



Denne lås afmonteres og kuglen vendes 180 grader, hvis strømmen sluttes, når kuglen er i bund. Dette kontrolleres IKKE ved fremstilling af alarmen.

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af BG Burcharth A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.